

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LAS EMPRESAS COMERCIALES E INDUSTRIALES
Y IGLESIAS PARA ASEGURAR EL AGUA POTABLE ANTES DE REABRIR SU
FACILIDAD A LA CIUDAD DE SELMA PUBLIC WORKS DEPARTAMENTO.

Esta información se aplica a las empresas e iglesias de la ciudad de Selma Water Sistema de distribución. Muchos negocios no esenciales, tiendas minoristas, iglesias y otras instalaciones han permanecido cerradas en las últimas semanas. Cuando se escasa o no se riegos durante un período de tiempo, la degradación de la calidad del agua puede ocurrir dentro de la sistema de plomería, incluyendo tuberías, tanques y electrodomésticos. Estas condiciones aumentan riesgo para el crecimiento y la propagación de bacterias transmitidas por el agua, como la legionela o biopelícula, en la tubería del edificio. El desinfectante en el agua, como el cloro, probablemente disipar o volverse indetectable cuando el agua se mantiene en el sistema de plomería con sin uso. Las acciones son necesarias para garantizar que el agua del edificio sea segura, así como como libre de sabor y olor antes de la reanudación del uso normal del agua. El Centro de Control de Enfermedades) tiene información muy detallada sobre el lavado y la reactivación sistemas de plomería después de las condiciones de latente que se pueden encontrar en el Enlace para los CDC Construcción de la guía del sistema de agua: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html>

Un enlace a las recomendaciones y la orientación de flushing de la Science Policy & Research Institute se puede encontrar en: https://files.nc.gov/ncdeq/Water%20Resources/files/pws/security/plans/final_coronavirus-building-flushingguidance-20200403.pdf

Si necesita más ayuda, llame al 919-965-9841.